

Netzebene	lfd. Nr.	Gesetz	HS/MS	MS	MS/NS	NS	Einheit
Jahreshöchstlast	22	§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG	6.451	7.380	2.924	3.093	kW
Netzverluste	23	§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG	-	262.064	336.939	955.451	kWh
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	24	§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG					kW
Summenlast der Netzverluste	24	§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG					kW
Fahrplanprognose der SLP-Kunden	25	§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG					kW
Analytische Restlastkurve	25	§ 23c Abs. 3 Nr. 4 EnWG					kW
Höchstentnahmelast	26	§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	6.451	6.451	2.559	2.837	kW
Bezug aus vorg. Netzebene	26	§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG	28.592.967	28.592.967	7.060.048	9.184.381	kWh

Netzebene	lfd. Nr.	Gesetz	HS/MS	MS	MS/NS	NS	Einheit
Summe aller Einspeisungen je Netzebene	27	§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	3.317.889	2.003.068	3.618.166	kWh
Januar		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	406.287	246.997	221.188	kWh
Februar		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	338.568	250.061	232.353	kWh
März		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	289.215	234.019	344.824	kWh
April		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	364.900	209.619	341.826	kWh
Mai		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	257.561	248.616	401.316	kWh
Juni		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	224.425	172.810	378.075	kWh
Juli		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	198.844	50.657	419.474	kWh
August		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	140.121	6.543	431.300	kWh
September		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	290.353	45.225	250.353	kWh
Oktober		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	229.970	204.197	211.689	kWh
November		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	277.116	101.107	197.280	kWh
Dezember		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	-	300.529	233.217	188.489	kWh
Rückspeisung aus NE (in vorgelagerte NE)	27	§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	94.405	94.405	67.851	526.054	kWh
Januar		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	3.290	3.290	924	457	kWh
Februar		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	436	436	358	3.585	kWh
März		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	3.009	3.009	2.461	29.061	kWh
April		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	13.239	13.239	9.559	39.512	kWh
Mai		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	31.323	31.323	25.915	49.943	kWh
Juni		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	9.015	9.015	6.168	61.242	kWh
Juli		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	10.475	10.475	8.789	123.917	kWh
August		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	8.621	8.621	7.467	150.905	kWh
September		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	3.803	3.803	3.213	51.821	kWh
Oktober		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	3.507	3.507	1.234	10.097	kWh
November		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	2	2	2	4.842	kWh
Dezember		§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG	7.686	7.686	1.760	672	kWh

Netzebene	lfd. Nr.	Gesetz	HS/MS	MS	MS/NS	NS	Einheit
Mengen der Verlustenergie	28	§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG	-	262.063,8	336.939,2	955.451,0	kWh
Preise der Verlustenergie	28	§ 23c Abs. 3 Nr. 7 EnWG	23,354	23,354	23,354	23,354	ct/kWh
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene	29	§ 10 Abs. 2 StromNEV	-	0,82	3,51	7,46	%
durchschnittliche Beschaffungskosten	30	§ 10 Abs. 2 StromNEV	23,354	23,354	23,354	23,354	ct/kWh
Stromkreislänge Kabel	33	§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG		4.300		158.000	km
Stromkreislänge Freileitung	33	§ 23c Abs. 1 Nr. 1 EnWG		21.000		58.000	km
Installierte Leistung	34	§ 23c Abs. 1 Nr. 2 EnWG	-		15.105		kVA
entnommene Jahresarbeit	35	§ 23c Abs. 1 Nr. 3 EnWG	28.687.372	31.716.642	9.252.231	11.847.096	kWh
Anzahl Entnahmestellen je Netz- und Umspannebene	36	§ 23c Abs. 1 Nr. 4 EnWG	-	11	-	3.539	Stück
intelligenten Messsysteme bei Netzanschlüssen in der Niederspannung	37	§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG				2	Stück
Entnahmestellen, die über Netzanschlüsse in der Niederspannung an ein intelligentes Messsystem angeschlossen sind	38	§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG				2	Stück
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2024 länger als 3 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden	39	§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG	-	-	-	-	Stück
Anzahl der Netzanschlüsse, die im Jahr 2024 länger als 6 Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt wurden	40	§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG	-	-	-	-	Stück
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG	41	§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG				-	Stück
davon Anzahl Entnahmestellen mit 1/4-h-Leistungsmessung	42	§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG	-	11	-	21	Stück
davon Anzahl sonstiger Entnahmestellen	43	§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG	-	-	-	3.518	Stück
Einwohnerzahl	44	§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG				5.606	Stück
versorgte Fläche	45	§ 23c Abs. 1 Nr. 6 EnWG				3,6	km²
geografische Fläche	46	§ 23c Abs. 1 Nr. 7 EnWG		80			km²

Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers	---	§ 23c Abs. 1 Nr. 9 EnWG	Elektrizitätswerke Schönaunetze GmbH
---	-----	-------------------------	--------------------------------------